



**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

426072, г.Ижевск, ул. Ленина, 111, тел. 70-01-37 E-mail: pergpn@mchs-18.ru

Заместителю заведующего по АХЧ

МБДОУ «Детский сад №22»

Кальчик Людмиле Васильевне

УР, г. Ижевск, ул. Ракетная, 20

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 01/07(ПБ)

«28» января 2021 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору капитан внутренней службы
Чунарев Антон Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 01/07(ПБ) от «28» января 2021 г. по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо -
заместителя заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад №22» - Кальчик Людмилу Васильевну
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированного по адресу: УР, ул. Ракетная, 28-32

(юридический адрес или адрес регистрации)

26.11.2020г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 40 мин. по адресу: г. Ижевск, ул. Ракетная, д.20, в ходе
проведения проверки Прокуратурой Первомайского района г. Ижевска, заместитель заведующего
по АХЧ МБДОУ «Детский сад №22» - Кальчик Людмила Васильевна нарушил требования
пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и
частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Покрытие полов выполнено из материалов с показателями выше чем КМ2 (линолеум - сертификаты не предоставлены)	ч.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2.	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников, не менее 0,5 м. (группы №№6, 11, 1, медблок)	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6, ст.ст. 46,52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

За что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностных лиц,


ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. О принятых мерах необходимо сообщить в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска по адресу: 426072, г.Ижевск, ул. Ленина, 111.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

А.А. Чунарев
(расшифровка подписи)

Представление получил _____

дата, должность, подпись

ФИО

представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по УР (3412) 51-99-99

Вопрос 150 детей; система обеспечения 3 этапа